

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION  
La Mare à Jouy  
27120 DOUAINS

Evreux, le 22 février 2024

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE****SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION**

Prélèvement	00165670	Prélevé le :	mercredi 14 février 2024 à 09h50
Unité de gestion	SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (UGE 0036)	par :	LABEO CA
Installation	BOUAFLES (UDI 000265)	Type visite :	AU
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000264)	Type d'eau :	T
Commune	BOUAFLES	Motif :	recontrôle
Localisation exacte	ÉCOLE		

**Mesures de terrain**

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	10.8 °C				25.00
Conductivité à 25°C	588 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.30 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.31 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D127	Code SISE de l'analyse : 00168810	Référence laboratoire : U24.1243-1-1
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)	
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>		
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,010 mg/L	
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	30,1 mg/L	50,00

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00165670)****Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA